

Ведущему специалисту – эксперту  
территориального отдела Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Приморскому  
краю в г. Лесозаводске  
Ивановой Татьяне Иосифовне  
Директора МБУ ДО «ДЮСШ с.  
Веденка» Шевченко Анатолия  
Владимировича

### Отчет об исполнении предписаний

Во исполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 29 ноября 2017г. акт проверки №86, протокол осмотра принадлежащих помещений №74 муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школы с. Веденка» Дальнереченского муниципального района, устранены нарушения, выявленные в ходе плановой проверки Роспотребнадзора:

1. В спортивном и тренажерном залах по проекту окна не имели фрамуг (год постройки – 1981). Проветривание в спортивном зале осуществляется в отсутствие учащихся через двери, которые располагаются напротив друг друга. В настоящее время договор на установку 3-х окон заключен. Срок установки до 20 ноября. Тренажерный зал переоборудован в инвентарную комнату Приказ от 21.04.2018 № 13/1-А/18 (Копия приказа прилагается)
2. Полы по периметру спортивного и тренажерного зала запенены, щелей нет.
3. Своевременно анализируется эффективность искусственной освещенности, микроклимата.
4. Светильники в тренажерном зале заменены на новые.
5. Микроклиматические показатели приведены в соответствие. Проводится ежедневный контроль гигрометром, что регистрируется ежедневно в журнале микроклиматических показателей. (Копия журнала прилагается)
6. Светильники во всей спортивной школе заменены на новые. Освещенность соответствует нормируемым показателям. Удельную электропотребность рассчитали.

Директор МБУ ДО «ДЮСШ с. Веденка»  А.В.Шевченко

02.11.2018г.

