



- 2.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 2.9. При загорании электропроводки до ее обесточивания применять только углекислотные или порошковые огнетушители.
- 2.10. Электросветильники должны быть закрыты колпаками.
- 2.11. По окончании работы работники должны тщательно осмотреть помещение и закрыть его, обесточив сеть.
- 2.12. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

### **3. Запрещается**

- 3.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
- 3.2. Курить в помещениях учреждения.
- 3.3. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.
- 3.4. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
- 3.5. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
- 3.6. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.
- 3.7. Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей.

### **4. Действия персонала при обнаружении пожара и признаков горения**

- 4.1. Тренер (завхоз, сторож) обязан:
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию),
  - принять меры по эвакуации учащихся, тушению пожара и сохранности материальных ценностей (эвакуационные пути указаны в плане эвакуации).
- 4.2. Руководитель организации, прибывший к месту пожара, обязан:
- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство,
  - в случае угрозы жизни учащихся немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства,
  - при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещения,
  - удалить за пределы опасной зоны всех работников, учащихся, не участвующих в тушении пожара,
  - осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны,
  - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара,
  - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей,

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
- 4.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия (или лицо его заменяющее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях объекта.

С инструкцией ознакомлен(а):

Шевченко О.С. \_\_\_\_\_  
Корчака Л.О. \_\_\_\_\_  
Акимов А.С. \_\_\_\_\_  
Дуда И.В. \_\_\_\_\_  
Дуда В.Л. \_\_\_\_\_  
Семенченко С.Н. \_\_\_\_\_  
Лопатина Т.М. \_\_\_\_\_  
Алексеева Г.Н. \_\_\_\_\_  
Ивашутин О.Р. \_\_\_\_\_  
Реут А.А. \_\_\_\_\_  
Доманюк В.Я. \_\_\_\_\_  
Гутник С.А. \_\_\_\_\_  
Давыденко В.Н. \_\_\_\_\_