

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Приморскому краю

наименование территориального органа МЧС России

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Дальнереченска и
Дальнереченского муниципального района

наименование органа надзорной деятельности

692135, г. Дальнереченск ул. Рябуха, 73 тел: 8 (42356) 27-0-04.

E-mail: ond_dalnerechensky@mchs25.ru

указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес

Предписание № 33 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА с. ВЕДЕНКА»
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(МБУ ДО «ДИОСШ с. ВЕДЕНКА»)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Врио начальника ОНДиПР г. Дальнереченска и
Дальнереченского муниципального района по пожарному надзору муниципального
района УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю Герасимец Натальи Николаевны
№ 33 от 17 сентября 2019 г., ст. 6, ст. 6.1

(наименование органа ГПН)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в
период с 09 ч. 45 мин. 23 сентября 2019 г. по 10 ч. 45 мин. 23 сентября 2019г., проведена

плановая проверка государственным инспектором города

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Дальнереченска и Дальнереченского муниципального района по пожарному надзору
Герасимец Наталья Николаевна и государственным инспектором города

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Дальнереченска и Дальнереченского муниципального района Ушаковым Иваном
Николаевичем, здания и территории МБУ ДО «ДИОСШ С. ВЕДЕНКА» расположенного по
адресу: Приморский край, Дальнереченский район, с. Веденка, ул. Мелехина, д. 34-А

по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директором МБУ ДО «ДИОСШ С. ВЕДЕНКА» Шевченко Анатолием
Владимировичем*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	На территории МБУ ДО «ДЮСШ С. ВЕДЕНКА» не производится регулярный покос травы.	п. 17(1) ППР в РФ	01.12.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор города
Дальнереченска и Дальнереченского
(должность, фамилия, инициалы государственного
муниципального района по пожарному
инспектора по пожарному надзору)
надзору Н.Н. Герасимец

" 23 " сентября 2019 года



(Handwritten signature)

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
" 23 " сентября 2019 года

(должность, фамилия, инициалы)
